

Opis przedmiotu zamówienia

CPV 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia

1. budynek przy ul. Wiktorskiej 73 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)

planowane zużycie energii cieplnej : 3 873,80 GJ

a) moc cieplna zamawiana: 0,6501 MW,

w tym

- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,6024 MW,
- moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia: 0,0477 MW,
- moc maksymalna 0,0954 MW
- moc cieplna na potrzeby c.t. 0,00 MW

natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 8,8 m³/h

natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,8 m³/h

b) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Wiktorskiej 73,

a) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,

b) regulatora pogodowy jest własnością Zamawiającego

c) temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania: 95/70 °C

d) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 0 m²,

e) powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych : 5500,00 m²,

f) powierzchnia całkowita budynku - 5500,00 m²,

g) liczba stałych użytkowników 697

h) kubatura budynku 24375 m³

Termin realizacji: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.10.2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Poweska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 69
02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 73
tel./fax 22 844-33-03