

Opis przedmiotu zamówienia

CPV 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa

Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia

1. budynek przy ul. Wiktorskiej 73 (niemodernizowany, bez dodatkowej izolacji cieplnej)
planowane zużycie energii cieplnej : 3 873,80 GJ
- a) moc cieplna zamawiana: 0,6501 MW,
w tym
- moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,6024 MW,
 - moc cieplna na potrzeby ciepłej wody średnia: 0,0477 MW,
 - moc maksymalna 0,0954 MW
 - moc cieplna na potrzeby c.t. 0,00 MW
- natężenie przepływu nośnika ciepła dla zimy: 8,8 m³/h
natężenie przepływu nośnika ciepła dla lata: 1,8 m³/h
- b) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Wiktorskiej 73,
- a) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
- b) regulatora pogodowy jest własnością Zamawiającego
- c) temperatura obliczeniowa instalacji centralnego ogrzewania: 95/70 °C
- d) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 0 m²,
- e) powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych : 5500,00 m²,
- f) powierzchnia całkowita budynku - 5500,00 m²,
- g) liczba stałych użytkowników 697
- h) kubatura budynku 24375 m³

Termin realizacji: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.10.2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Powęska